

水質検査結果一覧(原水)

検査項目：PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）

PFOA（ペルフルオロオクタン酸）

浄水場名	採水地点（水源）	採水日	検査結果	暫定目標値※
真正第1浄水場	第1水源1号井戸	令和5年8月2日	5ng/l未満	50ng/L以下
	第1水源2号井戸	令和6年6月12日	5ng/l未満	
真正第2浄水場	第2水源1号井戸	令和5年9月6日	5ng/l未満	
	第2水源2号井戸	令和6年6月12日	5ng/l未満	
糸貫浄水場	第1水源	令和5年9月6日	5ng/l未満	
	第2水源	令和6年6月5日	5ng/l未満	
	第3水源	令和7年6月18日	5ng/L未満	
本巣浄水場	第1水源	令和7年9月25日	5ng/L未満	
	第2水源	令和5年9月6日	5ng/l未満	
	第3水源	令和6年9月4日	5ng/l未満	
木倉浄水場	新川内水源	令和5年9月13日	5ng/l未満	
	木倉水源	令和6年9月10日	5ng/l未満	
神海浄水場	神海水源	令和5年9月4日 令和6年9月2日	5ng/l未満	
木知原浄水場	第1水源	令和5年9月13日	5ng/l未満	
	第2水源	令和6年9月10日	5ng/l未満	
樽見浄水場	第3水源	令和5年9月13日 令和6年9月10日	5ng/l未満	
神所浄水場	神所水源	令和5年9月13日 令和6年9月10日	5ng/l未満	
能郷浄水場	能郷水源	令和5年9月13日 令和6年9月10日	5ng/l未満	

※厚生労働省が水道水について、「PFOSとPFOAの合算値で1リットル当たり50ナノグラム（50ng/L）以下」とする暫定目標値を定めています。

水質検査結果一覧（浄水）

検査項目：PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）

PFOA（ペルフルオロオクタン酸）

浄水場名	採水地点（浄水）	採水日	検査結果	暫定目標値※
真正第1浄水場	本巢市下真桑178番地1 （真桑幼稚園）	令和7年6月18日	5ng/L未満	50ng/L以下
真正第2浄水場	本巢市国領148番地 （弾正幼稚園）	令和7年6月18日	5ng/L未満	
糸貫浄水場	本巢市三橋1101番地6 （商工会館）	令和7年6月18日	5ng/L未満	
本巢浄水場	本巢市山口559番地 （山口公民館）	令和7年9月25日	5ng/L未満	
本巢浄水場	本巢市文殊1579番地8 （宝珠ハイツ地内パンダ公園）	令和7年9月25日	5ng/L未満	
木倉浄水場	本巢市外山448番地4 （木倉公民館）	令和7年9月26日	5ng/L未満	
神海浄水場	本巢市神海459番地1 （神海幼稚園）	令和7年9月26日	5ng/L未満	
木知原浄水場	本巢市木知原27番地1 （木知原出荷場）	令和7年9月26日	5ng/L未満	
樽見浄水場	本巢市根尾樽見80番地 （根尾診療所）	令和7年9月26日	5ng/L未満	
樽見浄水場	本巢市根尾高尾642番地3 （高尾浄水場）	令和7年9月26日	5ng/L未満	
樽見浄水場	本巢市日当1144番地 （日当公民館）	令和7年9月26日	5ng/L未満	
神所浄水場	本巢市根尾神所395番地 （本巢消防署根尾分署）	令和7年9月26日	5ng/L未満	
神所浄水場	本巢市根尾門脇433番地3 （道の駅うすずみ桜の里ねお）	令和7年9月26日	5ng/L未満	
能郷浄水場	本巢市根尾長嶺257番地6 （長嶺集会所）	令和7年9月26日	5ng/L未満	

※厚生労働省が水道水について、「PFOSとPFOAの合算値で1リットル当たり50ナノグラム（50ng/L）以下」とする暫定目標値を定めています。