

質問に対する回答書

事業名：本巢市下水道施設太陽光発電設備導入事業

No.	質問項目	質問事項	回答内容
1	その他	太陽光発電設備で発電した電気は、オンサイト、オフサイト等で購入を考えていますか。もし、購入を考えていられるなら、1kWあたり推定設定単価を教えてください。	購入は考えておりません。
2	募集要領 3. 応募資格	共同企業体で参加する場合、代表会社でない構成員も書類を提出する必要がありますでしょうか。それとも、代表会社が保有していない参加要件に必要な資格・要件等を構成員のみが保有している場合に、その部分のみ提出するということが宜しいでしょうか。	仕様書に記載のとおり、関係書類の提出は必要となります。
3	募集要領 3. 応募資格	代表会社以外の構成員は、応募資格の（2）以外でも可能ですか。	代表会社以外の構成員も、応募資格の（2）の要件を満たす必要があります。

4	募集要領 3. 応募資格	募集要領3. 応募資格（4）類似の実績としては、太陽光発電事業の実績でよろしいでしょうか。	太陽光発電事業の実績で問題ありません。
5	様式4 事業実績書	様式4「事業実績書」は、受注実績ではなく、弊社の発注実績または運営実績でよろしいでしょうか。	運営実績でも可とします。
6	その他	本巢浄化センターおよび真正浄化センターは、液状化の可能性が高いエリア（県域統合型GISぎふ 液状化危険度分布図）となりますが、液状化対策はなされているでしょうか。また、未対策の場合は、その理由をご教授いただけますでしょうか。	本巢浄化センターおよび真正浄化センターとも構築物については、対策として支持層まで杭が施してあります。
7	その他	工事中に発生した残土は、場内処分することで問題ないでしょうか。	基本的に問題ありませんが、維持管理上支障がないように願います。

8	その他	<p>弊社の工事施工図を事前にご確認いただき、既存の植栽や設備等への干渉等を理由に工事が認められない範囲についてご教授いただけますでしょうか。また、植栽の伐採や設備の撤去や移設が可能なものがあれば合わせてご教授願います。</p>	<p>施設見学時において対応させていただきます。</p>
9	その他	<p>太陽光発電施設の建設中や運用中には、機器の故障対応や緊急の機器操作等、平日・休日、昼夜にかかわらず実施する可能性があります。このため予定外に浄化センター敷地内への立ち入りが生じるとともに、作業車両の搬入の可能性があります。予定外の浄化センターへの立ち入りや、手続き方法（立会、鍵の管理など）等についてご教授いただけますでしょうか。</p>	<p>開庁時以外の予定外の立ち入りに対応するため、門扉の鍵については貸出しできるよう検討します。</p>